

**Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -
odpowiedzi na pytanie oferentów (1)**

Dotyczy przetargu:

**„BUDOWA DWÓCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WODY UZDATNIONEJ DLA SUW w ŁUBOWIE wraz z
robotami towarzyszącymi”**

W odpowiedzi na pytania dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie w art. 284 ust 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), Gmina Łubowo wyjaśnia, co następuje:

Pytania:

1) Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiorników na wodę pitną o takich samych parametrach użytkowych jak w projekcie, wykonanych jako skręcane na śruby z paneli ze stali ocynkowanej z wewnętrznym uszczelnieniem w postaci worka z membrany, która doskonale zabezpiecza i uszczelnia zbiornik od wewnątrz, oraz powoduje, że woda nigdy nie ma bezpośredniego kontaktu ze stalą? Oferowany zbiornik posiada atest PZH zezwalający na kontakt z wodą pitną. Proponowane rozwiązanie/ technologia jest trwalsza, niż zaproponowana w projekcie podstawowym.

2) Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiornika na wodę pitną o parametrach równoważnych/lepszych, wykonanego jako skręcany na śruby z paneli ze stali nierdzewnej, uszczelniony na połączeniach kitami poliuretanowymi? Zbiornik posiada dno betonowe zabezpieczone powłoką z atestem PZH. Na oferowaną technologię posiadamy całościowy atest PZH.

Odpowiedź 1 i 2:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania zbiornika na wodę pitną wykonanego **jako skręcane na śruby**.

Zgodnie z projektem zbiornik ma być wykonany ze stali węglowej atestowanej, spawany (spawy sprawdzone u producenta). Parametry techniczne stali, grubość ścian, dna, stożka podana w dokumentacji projektowej.

Zbiornik winien być zabezpieczony antykorozyjnie wewnątrz farbą z atestem PZH na kontakt z wodą pitną.

Wszystkie króćce przyłączeniowe w układzie wskazanym w części graficznej (w jednym miejscu).

Fundamentowanie i inne parametry zbiornika zgodnie z projektem.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej