



Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gnieźnie

Gniezno, dnia 05.11.2024 r.

ON-HK.903.28.234.2024

**Dyrektor**  
**Zakładu Gospodarki**  
**Komunalnej w Łubowie**  
**62-262 Fałkowo 44a**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Łubowo**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/3973/2024/LB-WiPF/PM/ i N/3973/2024/LB-AS/PGC, PLC/ z dnia 26.09.2024 r. wody pobranej w dniu 16.09.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep spożywczy Groszek, Łubowo 6a - pomieszczenie socjalne
- N/3073/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 26.09.2024 r. wody pobranej w dniu 16.09.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep spożywczy Groszek, Łubowo 6a - pomieszczenie socjalne (przekroczenie parametru utlenialność 6,28 mg/l)

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

---

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie  
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 61 4262242 w 221  
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl  
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl  
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250  
BDO 000199512  
www.gov.pl/web/psse-gniezno  
PSSEGniezno/SkrytkaESP

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 621169/24/POZ z dnia 14.10.2024 r. wody pobranej w dniu 08.10.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Gminy Żłobek w Łubowie 69a/2, 62-260 Łubowo (przekroczenie parametru barwa  $18 \pm 2$  mg/1Pt)

wydane przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

- 719/2024 z dnia 03.10.2024 r. wody pobranej w dniu 02.10.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep Groszek, Łubowo (nie stwierdzono przekroczenia parametru utlenialność)

- 720/2024 z dnia 03.10.2024 r. wody pobranej w dniu 02.10.2024 r. w punkcie poboru: SUW Łubowo

- 721/2024 z dnia 03.10.2024 r. wody pobranej w dniu 02.10.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa, Owieczki 11a

- 775/2024 z dnia 17.10.2024 r. wody pobranej w dniu 17.10.2024 r. w punkcie poboru: SUW Łubowo

- 776/2024 z dnia 17.10.2024 r. wody pobranej w dniu 17.10.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Gminny Żłobek w Łubowie (nie stwierdzono przekroczenia parametru barwa)

- 777/2024 z dnia 17.10.2024 r. wody pobranej w dniu 17.10.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Owieczki 11a

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametrów: utlenialność (badanie wody pobranej w dniu 16.09.2024 r.) i barwa (badanie wody pobranej w dniu 08.10.2024 r.) Norma określona w załączniku nr 1 część C tabela 2 do ww. rozporządzenia określa wartość parametryczną dla parametru barwa 15 mgPt/l oraz utlenialność 5 mg/l O<sub>2</sub>. Analiza sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 02.10.2024 r.

w punkcie poboru: Sklep Groszek, Łubowo nie wykazała przekroczenia parametru utlenialność. Ponadto analiza sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 17.10.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Gminny Żłobek w Łubowie nie wykazała przekroczenia parametru barwa co potwierdziło, że woda w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gnieźnie

mgr Danuta Winiarska

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Łubowo - Przesłano ePUAP
3. aa

J.Sz.