



Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gnieźnie

Gniezno, dnia 24.09.2024 r.

ON-HK.903.28.214.2024

**Dyrektor**  
**Zakładu Gospodarki**  
**Komunalnej w Łubowie**  
**62-262 Falkowo 44a**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Łubowo**.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 508102/24/POZ z dnia 26.08.2024 r. wody pobranej w dniu 20.08.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Transport Międzynarodowy Rzegnowo, ul. Rzegnowo 4D, 62-260 Rzegnowo (przekroczenie parametru barwa  $20 \pm 2$  mg/1Pt) wydane przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.
- 620/2024 z dnia 12.09.2024 r. wody pobranej w dniu 12.09.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Urząd Gminy Łubowo

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Danuta  
Winiarska; PPIS w Gnieźnie  
Data: 2024.09.24 13:07:56 CEST

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie  
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 61 4262242 w 221  
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl  
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl  
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250  
BDO 000199512  
www.gov.pl/web/psse-gniezno  
PSSEGniezno/SkrytkaESP

- 621/2024 z dnia 12.09.2024 r. wody pobranej w dniu 12.09.2024 r. w punkcie poboru: SUW  
Łubowo

- 622/2024 z dnia 12.09.2024 r. wody pobranej w dniu 12.09.2024 r. w punkcie poboru: sieć,  
Transport Międzynarodowy Rzegnowo, ul. Rzegnowo 4D, 62-260 Rzegnowo (nie stwierdzono  
przekroczenia parametru barwa)

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20,  
62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody  
w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie w badanym  
zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia  
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem  
fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych  
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody  
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru barwa  
(badanie wody pobranej w dniu 20.08.2024 r.) Norma określona w załączniku nr 1 część C  
tabela 2 do ww. rozporządzenia określa wartość parametryczną dla parametru barwa 15 mgPt/l.  
Analiza sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 12.09.2024 r. w punkcie poboru: sieć,  
Transport Międzynarodowy, Rzegnowo 4D, 62-260 Rzegnowo nie wykazała przekroczenia  
parametru barwa co potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru fizykochemicznego  
spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gnieźnie

mgr Danuta Winiarska

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Łubowo - Przesłano ePUAP
3. aa

J.Sz.