




Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

ON-HK.903.28.202.2024

Gniezno, dnia 14. 08. 2024



Dyrektor
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Lubowie
62-262 Falkowo 44a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Dziekanowice**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/3070/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 23.07.2024 r. wody pobranej w dniu 16.07.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 34 – toaleta kuchnia (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^\circ\text{C}$ po 72h > 300 jtk/1 ml)
- N/3070/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 23.07.2024 r. wody pobranej w dniu 16.07.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 34 - toaleta wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 482/2024 z dnia 26.07.2024 r. wody pobranej w dniu 23.07.2024 r. w punkcie poboru: SUW Dziekanowice

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 221
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP

- 483/2024 z dnia 26.07.2024 r. wody pobranej w dniu 23.07.2024 r. w punkcie poboru: sieć,
KUL POL Fałkowo

- 484/2024 z dnia 26.07.2024 r. wody pobranej w dniu 23.07.2024 r. w punkcie poboru: sieć,
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice (nie stwierdzono przekroczenia
parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po $68 \pm 4\text{h}$)

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody
w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubowie w badanym
zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem
mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru ogólna
liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h (badanie wody pobranej w dniu 16.07.2024 r.).
Norma określona w załączniku nr 1 część C tabela 1 do ww. rozporządzenia zaleca, aby ogólna
liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie
konsumenta. Analiza sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 23.07.2024 r. w punkcie
poboru: sieć, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice nie wykazała
przekroczenia parametru ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po $68 \pm 4\text{h}$,
co potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru mikrobiologicznego spełnia
wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z-ca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gnieźnie

mgr inż. Joanna Bogucka-Gnat

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Lubowo - Przesłano ePUAP
3. aa

J.Sz.