




Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

ON-HK.903.28.303.2024



Gniezno, dnia 16. 12. 2024

Dyrektor
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łubowie
62-262 Falkowo 44a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę okresową jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Łubowo**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/0306/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 12.02.2024 r. wody pobranej w dniu 06.02.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep Dino Łubowo14f - pomieszczenie socjalne
- N/0306/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 13.02.2024 r. wody pobranej w dniu 06.02.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep Dino Łubowo14f - pomieszczenie socjalne
- N/1971/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 21.05.2024 r. wody pobranej w dniu 14.05.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ Łubowo - sala usług
- N/1971/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 22.05.2024 r. wody pobranej w dniu 14.05.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ Łubowo - sala usług
- N/3071/2024/LB-WiPF/PCH/ i N/3071/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 23.07.2024 r. wody pobranej w dniu 16.07.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Urząd Gminy Łubowo - pomieszczenie socjalne
- N/3973/2024/LB-WiPF/PM/ i N/3973/2024/LB-AS/PGC, PLC/ z dnia 26.09.2024 r. wody pobranej w dniu 16.09.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep spożywczy Groszek, Łubowo 6a - pomieszczenie socjalne
- N/3073/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 26.09.2024 r. wody pobranej w dniu 16.09.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep spożywczy Groszek, Łubowo 6a - pomieszczenie socjalne (przekroczenie parametru utlenialność 6,28 mg/l)
- N/4918/2024 z dnia 19.11.2024 r. wody pobranej w dniu 12.11.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep Dino, Łubowo 14f - toaleta

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 222
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 9392/24/POZ z dnia 15.01.2024 r. wody pobranej w dniu 09.01.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa, Owieczki 11A, 62-260 Owieczki
 - 151811/24/POZ z dnia 20.03.2024 r. wody pobranej w dniu 12.03.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Gminny Żłobek w Łubowie 69a/2
 - 361281/24/POZ z dnia 20.06.2024 r. wody pobranej w dniu 14.06.2024 r. w punkcie poboru: SUW Łubowo
 - 508102/24/POZ z dnia 26.08.2024 r. wody pobranej w dniu 20.08.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Transport Międzynarodowy Rzegnowo, ul. Rzegnowo 4D, 62-260 Rzegnowo (przekroczenie parametru barwa 20 ± 2 mg/1Pt)
 - 621169/24/POZ z dnia 14.10.2024 r. wody pobranej w dniu 08.10.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Gminy Żłobek w Łubowie 69a/2, 62-260 Łubowo (przekroczenie parametru barwa 18 ± 2 mg/1Pt)
- wydane przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.
- 620/2024 z dnia 12.09.2024 r. wody pobranej w dniu 12.09.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Urząd Gminy Łubowo
 - 621/2024 z dnia 12.09.2024 r. wody pobranej w dniu 12.09.2024 r. w punkcie poboru: SUW Łubowo
 - 622/2024 z dnia 12.09.2024 r. wody pobranej w dniu 12.09.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Transport Międzynarodowy Rzegnowo, ul. Rzegnowo 4D, 62-260 Rzegnowo (nie stwierdzono przekroczenia parametru barwa)
 - 719/2024 z dnia 03.10.2024 r. wody pobranej w dniu 02.10.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep Groszek, Łubowo (nie stwierdzono przekroczenia parametru utlenialność)
 - 720/2024 z dnia 03.10.2024 r. wody pobranej w dniu 02.10.2024 r. w punkcie poboru: SUW Łubowo
 - 721/2024 z dnia 03.10.2024 r. wody pobranej w dniu 02.10.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa, Owieczki 11a
 - 775/2024 z dnia 17.10.2024 r. wody pobranej w dniu 17.10.2024 r. w punkcie poboru: SUW Łubowo
 - 776/2024 z dnia 17.10.2024 r. wody pobranej w dniu 17.10.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Gminny Żłobek w Łubowie (nie stwierdzono przekroczenia parametru barwa)
 - 777/2024 z dnia 17.10.2024 r. wody pobranej w dniu 17.10.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Owieczki 11a

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametrów: utlenialność (badanie wody pobranej w dniu 12.09.2023 r.) oraz barwa (badanie wody pobranej w dniach: 20.08.2024 r., 08.10.2024 r.). Norma określona w załączniku nr 1 część C tabela 2 do ww. rozporządzenia określa wartość parametryczną dla parametru utlenialność 5,0 mg/l O₂ oraz wartość parametryczną dla parametru barwa 15 mg Pt/l. Sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 12.09.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Transport Międzynarodowy, Rzegnowo 4D, 62-260 Rzegnowo oraz 17.10.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Gminny Żłobek w Łubowie nie wykazały przekroczenia parametru barwa. Analiza sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 02.10.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep Groszek, Łubowo nie wykazała przekroczenia parametru utlenialność co potwierdziło, że woda w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

mgr Danuta Winiarska

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Łubowo - Przesłano ePUAP
3. aa

J.Sz.

