



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

Gniezno, dnia 05.11.2024 r.

ON-HK.903.28.238.2024

Dyrektor
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łubowie
62-262 Fałkowo 44a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Woźniki**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/3978/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 24.09.2024 r. wody pobranej w dniu 16.09.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Woźniki 33a - kuchnia (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h > 300 jtk/1 ml)
- N/3978/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 24.09.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Woźniki 33a - kuchenka

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 508099/24/POZ z dnia 26.08.2024 r. wody pobranej w dniu 20.08.2024 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie Woźniki, ul. Woźniki 24, 62-260 Woźniki

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 221
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP

wydane przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze,
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

- 709/2024 z dnia 30.09.2024 r. wody pobranej w dniu 27.09.2024 r. w punkcie poboru: SUW
Woźniki

- 710/2024 z dnia 30.09.2024 r. wody pobranej w dniu 27.09.2024 r. w punkcie poboru: sieć,
Przedszkole Woźniki (nie stwierdzono przekroczenia parametru: ogólna liczba
mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po $68 \pm 4\text{h}$)

- 711/2024 z dnia 30.09.2024 r. wody pobranej w dniu 27.09.2024 r. w punkcie poboru: sieć,
mieszkanie prywatne Woźniki 34

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20,
62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody
w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubowie w badanym
zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem
mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru ogólna
liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h (badanie wody pobranej w dniu 16.09.2024 r.).
Norma określona w załączniku nr 1 część C tabela 1 do ww. rozporządzenia zaleca, aby ogólna
liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie
konsumenta. Analiza sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 27.09.2024 r. w punkcie
poboru: sieć, Przedszkole Woźniki nie wykazała przekroczenia parametru ogólna liczba
mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po $68 \pm 4\text{h}$, co potwierdziło, że woda w zakresie badanego
parametru mikrobiologicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

mgr Danuta Winiarska

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Lubowo
62-260 Lubowo 1 - Przesłano ePUAP
3. aa
J.Sz