



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

ON-HK.903.23.74.2025

Gniezno, dnia 16.04.2025 r.

Dyrektor
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łubowie
62-262 Fałkowo 44a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła ocenę jakości wody, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Łubowo**.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 166466/25/POZ z dnia 20.03.2025 r. wody pobranej w dniu 11.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Gminny Żłobek w Łubowie 69a/2, 62-260 Łubowo (przekroczenie parametrów: barwa 18 ± 2 mg/lPt, indeks nadmanganianowy $5,2 \pm 0,8$ mg/l O₂) wydane przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
- 298/2025 z dnia 25.03.2025 r. wody pobranej w dniu 24.03.2025 r. w punkcie poboru: SUW Łubowo
- 299/2025 z dnia 25.03.2025 r. wody pobranej w dniu 24.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Łubowo 69a/2, Gminny Żłobek (nie stwierdzono przekroczenia parametrów: barwa, indeks nadmanganianowy)
- 298/2025 z dnia 25.03.2025 r. wody pobranej w dniu 24.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Rzegnowo 40, Transport Międzynarodowy wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie w badanym

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 221
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP

zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametrów: barwa, indeks nadmanganianowy (badanie wody pobranej w dniu 11.03.2025 r.) Norma określona w załączniku nr 1 część C tabela 2 do ww. rozporządzenia określa wartość parametryczną dla parametru barwa jako akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, jednak pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta do 15 mgPt/l oraz utlenialność z KMnO_4 (indeks nadmanganianowy) 5,0 mg/l O_2 . Analiza sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 24.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Łubowo 69a/2, Gminny Żłobek nie wykazała przekroczenia parametrów: barwa, indeks nadmanganianowy co potwierdziło, że woda w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

mgr Danuta Winiarska
(pismo wydane w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat - Przesłano e-Doręczenia
2. Wójt Gminy Łubowo - Przesłano e-Doręczenia
3. aa

MB